

Date : 19/10/2022

Site : Bugesaud

Heure d'arrivée :

Heure de départ :

Type d'intervention : Grande visite

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général	O	
Eliminer les fuites hydrauliques	O	
Enrayer la corrosion	O	
Vérifier les fixations et les pièces d'usure	O	
Grillage et serrage des paliers et roulements	O	
Remise à niveau de la poche	O	
Vérification de l'état des parties en mouvement	O	
Dégraissage et nettoyage de tout les composants	O	
Prise de pression	O	
Remplacement des cartouches de graisse éventuel	/	
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs	O	
Contrôle visuel des câbles,	O	
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations	O	
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein	O	
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein	O	
Mesure de l'intensité absorbée par phase	O	
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande	O	
Resserrage des fixations des câbles aux tambours	O	
Resserrage des cosses serre câble	O	
Resserrage de toutes les bornes et presses étoupes	O	
Mainenance électrique des capteurs	O	
Relever des compteurs horaires	/	
Essais des sécurités	O	
Vidange et dépollution du central hydraulique	O	
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants	O	
Remplacements des câbles	O	
Remplacements d'huile motoréducteur	O	
Vidange du compresseur	/	
Changement des filtres	O	

Observations:

Centrale hydraulique : α 1,58A 0,5 Bar
Motoréducteur : α 1,68A

Nom et signature de l'agent :

AP / MC

Signature du client:

Date : 25/04/2022

Site : Bugeaud

Heure d'arrivée :
Heure de départ :

Type d'intervention : PV

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général	0	
Eliminer les fuites hydrauliques	0	
Enrayer la corrosion	0	
Vérifier les fixations et les pièces d'usure	0	
Graissage et serrage des paliers et roulements	0	
Remise à niveau de la poche	0	
Vérification de l'état des parties en mouvement	0	
Dégraissage et nettoyage de tout les composants	0	
Prise de pression	/	
Remplacement des cartouches de graisse éventuel	0	
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs	0	
Contrôle visuel des câbles,	0	
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations	0	
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein	0	
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein	0	Centrale : 0L Moteur : 0L
Mesure de l'intensité absorbée par phase	0	Centrale : 1,7A Moteur : 1,7A
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande	0	
Resserrage des fixations des câbles aux tambours	0	
Resserrage des cosses serre câble	0	
Resserrage de toutes les bornes et presses étoupes	0	
Maintenance électrique des capteurs	0	
Relever des compteurs horaires	/	
Essais des sécurités	0	
Vidange et dépollution du central hydraulique		
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants		
Remplacements des câbles		
Remplacements d'huile motoréducteur		
Vidange du compresseur		
Changement des filtres		

Observations:

Nom et signature de l'agent : KK NH

Signature du client :

Date : 15/09/2021

Site : Bugnard

Heure d'arrivée :
Heure de départ :

Type d'intervention : Sépavage

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général		
Eliminer les fuites hydrauliques		
Enrayer la corrosion		
Vérifier les fixations et les pièces d'usure		
Grasage et serrage des paliers et roulements		
Remise à niveau de la poche		
Vérification de l'état des parties en mouvement		
Dégraissage et nettoyage de tout les composants		
Prise de pression		
Remplacement des cartouches de graisse éventuel		
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs		
Contrôle visuel des câbles,		
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations		
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein		
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein		
Mesure de l'intensité absorbée par phase		
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande		
Resserrage des fixations des câbles aux tambours		
Resserrage des cosses serre câble		
Resserrage de toutes les bornes et presses étoupes		
Maintenance électrique des capteurs		
Relever des compteurs horaires		
Essais des sécurités		
Vidange et dépollution du central hydraulique		
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants		
Remplacements des câbles		
Remplacements d'huile motoréducteur		
Vidange du compresseur		
Changement des filtres		

Observations:

Remplacement des câbles du dégrilleur.
Remise à niveau de la poche.
Réglage du capteur position haute.

Nom et signature de l'agent : AP / RK

Signature du client:

Date : 30/09/2021

Site : Bugeaud

Heure d'arrivée :

Heure de départ :

Type d'intervention : PV

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général		
Eliminer les fuites hydrauliques		
Enrayer la corrosion		
Vérifier les fixations et les pièces d'usure		
Grillage et serrage des paliers et roulements		
Remise à niveau de la poche		
Vérification de l'état des parties en mouvement		
Dégraissage et nettoyage de tout les composants		
Prise de pression		
Remplacement des cartouches de graisse éventuel		
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs		
Contrôle visuel des câbles,		
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations		
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein		
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein		
Mesure de l'intensité absorbée par phase		
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande		
Resserrage des fixations des câbles aux tambours		
Resserrage des cosses serre câble		
Reglage de toutes les bornes et presses étoupes		
Maintenance électrique des capteurs		
Relever des compteurs horaires		
Essais des sécurités		
Vidange et dépollution du central hydraulique		
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants		
Remplacements des câbles		
Remplacements d'huile motoréducteur		
Vidange du compresseur		
Changement des filtres		

Observations:

Visite du site avec le client, Maintenance
annulée par le client.

Nom et signature de l'agent :

AP/KC

Signature du client:

Date : 24/04/2023

Site : Bugnard

Heure d'arrivée :

Heure de départ :

Type d'intervention : PV

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général	O	
Eliminer les fuites hydrauliques	O	
Enrayer la corrosion	O	
Vérifier les fixations et les pièces d'usure	O	
Graissage et serrage des paliers et roulements	O	
Remise à niveau de la poche	O	
Vérification de l'état des parties en mouvement	O	
Dégraissage et nettoyage de tout les composants	O	
Prise de pression	/	
Remplacement des cartouches de graisse éventuel	O	
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs	O	
Contrôle visuel des câbles,	O	
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations	O	
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein	O	
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein	O	
Mesure de l'intensité absorbée par phase	O	
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande	O	
Resserrage des fixations des câbles aux tambours	O	
Resserrage des cosses serre câble	O	
Resserrage de toutes les bornes et presses étoupes	O	
Maintenance électrique des capteurs	O	
Relever des compteurs horaires	/	
Essais des sécurités	O	
Vidange et dépollution du central hydraulique	N	
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants	N	
Remplacements des câbles	N	
Remplacements d'huile motoréducteur	N	
Vidange du compresseur	/	
Changement des filtres	N	

Moteur → OL
Centrale hydraulique → OL
Moteur → 1,7A
Centrale hydraulique → 1,8A

Observations:

Prevoir la mise en place du graisseur HS*

Nom et signature de l'agent : NH - CM

Signature du client:

Date : 18/10/23

Site : Bugeaud

Heure d'arrivée :
Heure de départ :

Type d'intervention : GV

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général	0	
Eliminer les fuites hydrauliques	0	
Enrayer la corrosion	0	
Vérifier les fixations et les pièces d'usure	0	
Graissage et serrage des paliers et roulements	0	
Remise à niveau de la poche	0	
Vérification de l'état des parties en mouvement	0	
Dégraissage et nettoyage de tout les composants	0	
Prise de pression	/	
Remplacement des cartouches de graisse éventuel	0	
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs	0	
Contrôle visuel des câbles,	0	
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations	0	
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein	0	
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein	0	Centrale: 0L Moteur: 0L
Mesure de l'intensité absorbée par phase	0	Centrale: 1,5A Moteur: 1,7A
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande	0	
Resserrage des fixations des câbles aux tambours	0	
Resserrage des cosses serre câble	0	
Resserrage de toutes les bornes et presses étoupes	0	
Maintenance électrique des capteurs	0	
Relever des compteurs horaires	/	
Essais des sécurités	0	
Vidange et dépollution du central hydraulique	0	
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants	0	
Remplacements des câbles	0	
Remplacements d'huile motoréducteur	0	
Vidange du compresseur	/	
Changement des filtres	0	

Observations:

Nom et signature de l'agent : JSK MC

Signature du client:

Date : 14/05/2024

Site : Bugeaud

Heure d'arrivée :

Heure de départ :

Type d'intervention : Petite Visite

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général	O	
Eliminer les fuites hydrauliques	O	
Enrayer la corrosion	O	
Vérifier les fixations et les pièces d'usure	O	
Grillage et serrage des paliers et roulements	O	
Remise à niveau de la poche	O	
Vérification de l'état des parties en mouvement	O	
Dégraissage et nettoyage de tout les composants	O	
Prise de pression	/	
Remplacement des cartouches de graisse éventuel	/	
Appoint des niveaux d'huile, centrale hydraulique, motoréducteurs	O	
Contrôle visuel des câbles,	O	
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations	O	
Nettoyage du moteur électrique, réglage du frein	O	
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein	O	
Mesure de l'intensité absorbée par phase	O	
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande	O	
Resserrage des fixations des câbles aux tambours	O	
Resserrage des cosses serre câble	O	
Resserrage de toutes les bornes et presses étoupes	O	
Maintenance électrique des capteurs	O	
Relever des compteurs horaires	/	
Essais des sécurités	O	
vidange et dépollution du central hydraulique	N	
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants	N	
Remplacements des câbles	N	
Remplacements d'huile motoréducteur	N	
vidange du compresseur	/	
Changement des filtres	N	

Moteur → 16 MS
Centrale hydraulique → 17 MS
Moteur → 1,5A
Centrale hydraulique → 1,6A

Pas de compteur

Observations: Le dégrilleur ne s'arrête pas de fonctionner, problème sur la chaîne de mesure entre l'amont et l'aval - Modification du delta fait ce jour par la SAP.

Nom et signature de l'agent : JF - Q.R.

Signature du client:

Date : 16/10/2024

Site : Buges

Heure d'arrivée :

Heure de départ :

Type d'intervention : GV

EQUIPEMENT : Dégrilleur

Opérations à effectuées	Effectuées	Observations
	OUI / NON	
Nettoyage général	O	
Eliminer les fuites hydrauliques	O	
Enrayer la corrosion	O	
Vérifier les fixations et les pièces d'usure	O	
Grillage et serrage des paliers et roulements	O	
Remise à niveau de la poche	O	
Vérification de l'état des parties en mouvement	O	
Dégraissage et nettoyage de tout les composants	O	
Prise de pression	N	
Remplacement des cartouches de graisse éventuel	O	
Appoint des niveaux d' huile, centrale hydraulique, motoréducteurs	O	
Contrôle visuel des câbles,	O	
Nettoyage extérieur et intérieur des ventilations	O	
Nettoyage du moteur électrique , réglage du frein	O	
Mesure de l'isolement des bobinages du moteur et de son frein	O	Moteur = 0 / c. hydro = 0
Mesure de l'intensité absorbée par phase	O	Moteur = 2 A / c. hydro = 1,5 A
Maintenance électrique du coffret de contrôle et de commande	O	
Resserrage des fixations des câbles aux tambours	O	
Resserrage des cosses serre câble	O	
Remontage de toutes les bornes et presses étoupes	O	
Maintenance électrique des capteurs	O	
Relever des compteurs horaires	N	Pas de compteurs
Essais des sécurités	O	
Change et dépollution du central hydraulique	O	
Remplacement d'huile hydraulique et éléments filtrants	O	
Remplacements des câbles	O	
Remplacements d'huile motoréducteur	O	
Change du compresseur	N	
Change des filtres	O	

Observations:

nom et signature de l' agent : NH/OR

Signature du client: